

WYNIKI BADANIA JAKOŚCI WODY PODAWANEJ PRZEZ ŹRÓDEŁKA WODY PITNEJ NA TERENIE GMINY WARTA

Badania wykonano z uwzględnieniem "Zasad udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych - bezpieczne formy i zalecenia higieniczno - sanitarne" opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Oznaczenia: **1. SP w Warcie piętro (ul. Świętojańska); 2. SP w Warcie parter (ul. Świętojańska); 3. SP w Ustkowie; 4. SP w Raczkowie; 5. Urząd gminy Warta;**

Lp.	Parametr	Jednostka	Wyniki badań					Dopuszczalne normy Wg Rozp. Min. Zdrowia z 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
			1**	2**	3*	4*	5**	
1	L. mikroorganizmów w 36±2°C po 48h	jtk/1ml	6	7	15	4	2	100
2	L. Pseudomonas aeruginosa	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0
3	L. Escherichia Coli	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0
4	L. enterokoków kałowych	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0
5	pH	-	7,2	7,2	7,1	7,3	7,4	6,5-9,5
6	ołów	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	2,8	1,0	≤ 10
7	kadm	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	≤ 5
8	żelazo	µg/l	63,6	82,2	<60,0	<60,0	64,6	≤ 200
9	mętność	NTU	0,14	0,22	0,11	0,23	0,22	≤ 1
10	barwa	mgPt/l	<5	<5	<5	<5	<5	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
11	Liczba progowa zapachu	-	<1	<1	<1	<1	<1	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
12	Jon amonowy	mg/l	0,08	0,06	<0,05	<0,05	0,08	≤ 0,50
13	azotany	mg/l	<4,50	<4,50	5,05	2,48	0,71	≤ 50
14	azotyny	mg/l	<0,03	<0,03	0,07	<0,03	<0,03	≤ 0,50

*wyniki poboru wody ze źródełek z dn. 27.08.2019 r. - badania wykonane w akredytowanym laboratorium.

**wyniki poboru wody ze źródełek z dn. 12.09.2019 r. - badania wykonane w akredytowanym laboratorium.