



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Tadeusza Kościuszki 9  
98-290 Warta**

**Nasz znak:** PPIS.OHK.903.226.2022  
**Data:** 25 maja 2022r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: SB/52625/05/2022 z dnia 17.05.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.05.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta

## **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i jonu amonowego w punkcie zgodności: sieć – Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, Tomisławice 16, 98-290 Warta. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

### **Telefony:**

*Sekretariat tel.*  
43 822 36 85

*Hig. Komunalna*  
43 826 04 41

*Hig. Żywności*  
43 826 04 38

*Laboratorium*  
43 822 38 80

ZASTĘPCA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu  
*M. Kępnicki*  
mgr Marta Kępnick

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Tadeusza Kościuszki 9  
98-290 Warta**

**Nasz znak:**  
PPIS.OHK.903.227.2022

**Data:**  
25 maja 2022r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: SB/52627/05/2022 z dnia 17.05.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.05.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Cielce, gm. Warta

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Cielce, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i jonu amonowego w punkcie zgodności: sieć – Szkoła Podstawowa Cielce 16, 98-290 Warta. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

**Telefony:**

*Sekretariat tel.*  
43 822 36 85

*Hig. Komunalna*  
43 826 04 41

*Hig. Żywności*  
43 826 04 38

*Laboratorium*  
43 822 38 80

ZASTĘPCA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu  
*M. Kępnia*  
mgr Marta Kępnia

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Tadeusza Kościuszki 9  
98-290 Warta**

**Nasz znak:** PPIS.OHK.903.228.2022  
**Data:** 25 maja 2022r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: SB/52621/05/2022 z dnia 17.05.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.05.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jeziorsko, gm. Warta

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jeziorsko gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Piekarnia, Jeziorsko 41a, 98-290 Warta. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

**Telefony:**

*Sekretariat tel.*  
43 822 36 85

*Hig. Komunalna*  
43 826 04 41

*Hig. Żywności*  
43 826 04 38

*Laboratorium*  
43 822 38 80

ZASTĘPCA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu  
*M. Kepniak*  
mgr Marta Kepniak

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a